

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Ростовской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail: gumchsro@donpac.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты**

(наименование органа государственного надзора)

г. Шахты, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, тел. (86362) 2-76-21, E-mail: 13ondupr@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 169/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица - заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Детский сад №44 «Тополя» Майгуровой Елене Владимировне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области №169 от «26» ноября 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 15 ч. 00 мин. «1» декабря 2018г. по 16 ч. 00 мин. «13» декабря 2018г. проведена плановая проверка начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Ивановым Леонидом Александровичем территории, зданий, помещений МБДОУ №44 г. Шахты по адресу: г. Шахты, Ростовской области, пр. Спект Клименко, 17

совместно с заведующим МБДОУ №44 г. Шахты Майгуровой Е.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	направление открывания двери на путях эвакуации из группы №9 на 2-м этаже выполнено не по ходу эвакуации.	Правила Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 34;	31 декабря 2019 года	
2	дверь в помещении гладильной на 1-м этаже выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости менее EI 30.	(Федеральный закон № 184 от 27.12.2002 года «О техническом регулировании» ст. 46 ч. 1; Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151	31 декабря 2019 года	

		ч.1; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390) п. 33; Предотвращение распространения пожара МДС 21-1.98, раздел 3 п. 4; Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ п. 7.4);		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную и уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 1-м квартале 2020 года

Начальник ОНД и ПР по г. Шахты  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
майор внутренней службы  
Иванов Л.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» декабря 2018г.



М.Л.И.\*

Предписание для исполнения получил:



«13» декабря 2018г.

Заведующий  
МБДОУ №44 г. Шахты  
Майгурова Е.В.  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.